

EDI@Energy OBIS-Kennzahlen-System

Version: 2.2a
Herausgabedatum: 01.04.2013
Autor: BDEW

OBIS-Kennzahlen-System

Durch den elektronischen Datenaustausch wird die Abwicklung von Geschäftsvorgängen zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern vereinfacht. Die Implementierungsaufwände sind um so geringer, je standardisierter die einzelnen Nachrichten sind, die den jeweiligen Geschäftsvorgängen zugrunde liegen. Dies gilt auch für die innerhalb der Nachrichten verwendeten Informationen zur Identifizierung einzelner Daten.

In verschiedenen Nachrichtentypen (MSCONS, UTILMD) werden zur eindeutigen Identifikation von Messwerten (Energienmengen, Zählerstände) und auch abstrakter Daten OBIS-Kennzahlen verwendet.

Das Kennzahlensystem OBIS (Strom: DIN EN 62056-61:2007-06 OBIS - Object Identification System, Gas: DIN EN 13757-1:2003-03 Datenaustausch und Blue Book der DLMS UA) legt die für Messeinrichtungen und Datenübertragungen gebräuchlichen Identifikationskennzahlen fest.

Das Kennzahlensystem besteht aus verschiedenen Wertegruppen aus deren Kombination sich die Spezifikation eines Wertes ableitet. Für jede Wertegruppe existieren Tabellen mit Schlüsselwerten (für die Gruppen C bis F jeweils mehrere verschiedene, deren Bedeutung abhängig von der in den vorrangigen Gruppen getroffenen Auswahl ist).

Eine vollständige Zusammenstellung des gesamten Systems findet sich in den o.g. Quellen.

Beispiel1: Vorschub (1/4 Std. Lastgang) elektrische Wirkarbeit, Bezug des Kunden, total **OBIS-Kennzahl** 1 - b : 1 . 29 . 0

Medium	1	Elektrizität	←
Kanal	b	Kanal (irrelevant), b = 0 .. 64	←
Messgröße	1	$\sum L_i$ Wirkleistung Bezug (+)	←
Messart	29	Zeitintegral 5 (Lastgang)	←
Tarifstufe	0	total, tariflos	←

Beispiel2: Vorschub (1/4 Std. Lastgang) elektrische Wirkarbeit, Lieferung des Kunden, total **OBIS-Kennzahl** 1 - b : 2 . 29 . 0

Medium	1	Elektrizität	←
Kanal	b	Kanal (irrelevant), b = 0 .. 64	←
Messgröße	2	$\sum L_i$ Wirkleistung Lieferung (-)	←
Messart	29	Zeitintegral 5 (Lastgang)	←
Tarifstufe	0	total, tariflos	←

Beispiel3: Datenprofil, Stundenwert, thermische Wirkarbeit, Ausspeisung an Endkunde mit vorläufigem Brennwert **OBIS-Kennzahl** 7 - 10 : 99 . 33 . 17

Medium	7	Gas	←
Kanal	10	mit vorläufigem Brennwert ermittelt	←
Messgröße/-Qualifikation	99	Datenprofil/Lastgang	←
Messgröße/-Qualifikation	33	Energiewert, gesamt, Ausspeisung	←
Zeitbezug	17	Differenzwert / Stunde	←

Beispiel4: Einzelwert, Zählerstand Betriebsvolumen [m³], Ausspeisung an Endkunde **OBIS-Kennzahl** 7 - b : 3 . 0 . 0

Medium	7	Gas	←
Kanal	b	Kanal (irrelevant), b = 0 .. 64	←
Messgröße/-Qualifikation	3	Einzelwert	←
Messgröße/-Qualifikation	0	Betriebsvolumen [m³], gesamt, Ausspeisung	←
Zeitbezug	0	Zählerstand / aktueller Wert	←

Für die im weiteren angegebenen Werte und für den Datenaustausch im deutschen Energiemarkt (Elektrizität) werden folgende Festlegungen getroffen:

Die im folgenden angegebenen Werte beziehen sich nur auf das Medium 1 - Elektrizität.

Die Angabe eines Kanals ist für die Identifikation über die OBIS-KZ irrelevant (Wertebereich 0 bis 64) und basiert auf gerätetechnischen Vorgaben.

Die Angaben: $\sum Li$ Wirk- / Blind- / Scheinleistung bedeuten: Summe über alle Phasen

Messgröße = Wirk- / Blind- / Scheinleistung und Messart = Zeitintegral => physikalische Einheit ist Arbeit

Die Richtungsangaben + / - bei der Messgröße bedeuten: + Bezug des Kunden aus dem Netz (z.B. 1-b:1.x.y)

- (Rück-) Lieferung des Kunden an das Netz (z.B. 1-b:2.x.y)

Da die Energieflussrichtung mittels der OBIS-Kennzahl definiert wird, sind die Mengenangaben selbst nur mit positiven Werten anzugeben.

Bei nicht tarifunterschiedenen Zählerständen (Eintarifzähler) wird Tarifstufe 0 verwendet (z.B. 1-b:x.8.0).

Bei nicht tarifunterschiedenen Lastgängen wird Tarifstufe 0 verwendet (z.B. 1-b:x.29.0).

Doppeltarif, bzw. Mehrfachtarife erfordern ggf. eine bilaterale Absprache.

Die Definition der Zeitintegrale ist:

Zeitintegral 1: Zählerstände

Zeitintegral 2: Vorschübe (Energienmenge für einen beliebigen Zeitraum)

Zeitintegral 5: Lastgang (Energienmengen für Zeitintervalle von äquidistanter Dauer)

Hinweis: für Lastgänge ist ab dem 01.01.2011 nur noch Zeitintegral 5 zu verwenden.

Schlüsselwerte zu einzelnen Kennziffern für elektrische Energie

Medium (A)		Kanal (B)	Messgröße (C)		Messart (D)		Tarif (E)		
1	Elektrizität	Kanal 0 bis 64	1	Σ Li	Wirkleistung +	6	Maximum	0	Total
			2	Σ Li	Wirkleistung -	8	Zeitintegral 1	1	Tarif 1
			3	Σ Li	Blindleistung +	9	Zeitintegral 2	2	Tarif 2
			4	Σ Li	Blindleistung -	29	Zeitintegral 5	3	Tarif 3
			5	Σ Li	Blindleistung Q I			4	Tarif 4
			6	Σ Li	Blindleistung Q II			5	Tarif 5
			7	Σ Li	Blindleistung Q III		
			8	Σ Li	Blindleistung Q IV			9	Tarif 9

In der Marktkommunikation verwendete OBIS-Kennzahlen für elektrische Energie

OBIS-Kennzahl	Messgröße	Messart	Tarif
1-b:1.6.e	Wirkleistung Bezug (+)	Maximum	e = 0 bis 9
1-b:1.8.e	Wirkarbeit Bezug (+)	Zählerstand	e = 0 bis 9
1-b:1.9.e	Wirkarbeit Bezug (+)	Vorschub	e = 0 bis 9
1-b:1.29.0	Wirkarbeit Bezug (+)	Lastgang	total
1-b:2.6.e	Wirkleistung Lieferung (-)	Maximum	e = 0 bis 9
1-b:2.8.e	Wirkarbeit Lieferung (-)	Zählerstand	e = 0 bis 9
1-b:2.9.e	Wirkarbeit Lieferung (-)	Vorschub	e = 0 bis 9
1-b:2.29.0	Wirkarbeit Lieferung (-)	Lastgang	total
1-b:3.6.e	Blindleistung induktiv	Maximum	e = 0 bis 9
1-b:3.8.e	Blindarbeit induktiv	Zählerstand	e = 0 bis 9
1-b:3.9.e	Blindarbeit induktiv	Vorschub	e = 0 bis 9
1-b:3.29.0	Blindarbeit induktiv	Lastgang	total
1-b:4.6.e	Blindleistung kapazitiv	Maximum	e = 0 bis 9
1-b:4.8.e	Blindarbeit kapazitiv	Zählerstand	e = 0 bis 9
1-b:4.9.e	Blindarbeit kapazitiv	Vorschub	e = 0 bis 9
1-b:4.29.0	Blindarbeit kapazitiv	Lastgang	total
1-b:5.6.e	Blindleistung Q I	Maximum	e = 0 bis 9
1-b:5.8.e	Blindarbeit Q I	Zählerstand	e = 0 bis 9
1-b:5.9.e	Blindarbeit Q I	Vorschub	e = 0 bis 9
1-b:5.29.0	Blindarbeit Q I	Lastgang	total
1-b:6.6.e	Blindleistung Q II	Maximum	e = 0 bis 9
1-b:6.8.e	Blindarbeit Q II	Zählerstand	e = 0 bis 9
1-b:6.9.e	Blindarbeit Q II	Vorschub	e = 0 bis 9
1-b:6.29.0	Blindarbeit Q II	Lastgang	total
1-b:7.6.e	Blindleistung Q III	Maximum	e = 0 bis 9
1-b:7.8.e	Blindarbeit Q III	Zählerstand	e = 0 bis 9
1-b:7.9.e	Blindarbeit Q III	Vorschub	e = 0 bis 9
1-b:7.29.0	Blindarbeit Q III	Lastgang	total
1-b:8.6.e	Blindleistung Q IV	Maximum	e = 0 bis 9
1-b:8.8.e	Blindarbeit Q IV	Zählerstand	e = 0 bis 9
1-b:8.9.e	Blindarbeit Q IV	Vorschub	e = 0 bis 9
1-b:8.29.0	Blindarbeit Q IV	Lastgang	total

Angaben zu OBIS-Kennzahlen für thermische Energie

In der Marktkommunikation verwendete OBIS-Kennzahlen

Messgröße	Wertart	Status	OBIS-Kennzahl	
			Ausspeisung	Einspeisung
Betriebsvolumen [m³]	Zählerstand		7-b:3.0.0	7-b:6.0.0
	Zählerstands Differenz		7-b:3.21.0	7-b:6.21.0
Normvolumen [m³]	Zählerstand		7-b:13.2.0	7-b:16.2.0
	Zählerstands Differenz		7-b:13.21.0	7-b:16.21.0
Energiewert [kWh]	Profilwert (stündlich)	vorläufig	7-10:99.33.17	7-10:99.36.17
		endgültig	7-20:99.33.17	7-20:99.36.17
Z-Zahl	Mittelwert		7-0:52.0.22	
Brennwert [kWh/m³]	Mittelwert		7-0:54.0.ee	

Kanal (irrelevant), b = 0 .. 64
 Stundenmittelwerte: ee = 16
 Tagesmittelwerte: ee = 20
 Monatsmittelwerte: ee = 22

Gerätespezifische OBIS-Kennzahlen (Zähler, Encoder, Umwerter) (Verwendung in der Kommunikation zw. MDL und NB)

Messgröße	Betriebs- Status der Messung	OBIS-Kennzahl - Ausspeisung			OBIS-Kennzahl - Einspeisung		
		Einzelwerte	Profilwerte		Einzelwerte	Profilwerte	
		Zählerstand	Zählerstand	Z.-St.-Differenz/h	Zählerstand	Zählerstand	Z.-St.-Differenz/h
Betriebsvolumen [m³]	ungestört	7-b:1.0.0	7-b:99.21.0	7-b:99.21.15	7-b:4.0.0	7-b:99.24.0	7-b:99.24.15
	gestört	7-b:2.0.0	7-b:99.22.0	7-b:99.22.15	7-b:5.0.0	7-b:99.25.0	7-b:99.25.15
	gesamt	7-b:3.0.0	7-b:99.23.0	7-b:99.23.15	7-b:6.0.0	7-b:99.26.0	7-b:99.26.15
Normvolumen [m³]	ungestört	7-b:11.2.0	7-b:99.21.2	7-b:99.21.17	7-b:14.2.0	7-b:99.24.2	7-b:99.24.17
	gestört	7-b:12.2.0	7-b:99.22.2	7-b:99.22.17	7-b:15.2.0	7-b:99.25.2	7-b:99.25.17
	gesamt	7-b:13.2.0	7-b:99.23.2	7-b:99.23.17	7-b:16.2.0	7-b:99.26.2	7-b:99.26.17
Energiewert [kWh]	ungestört	7-b:31.2.0	7-b:99.31.2	7-b:99.31.17	7-b:34.2.0	7-b:99.34.2	7-b:99.34.17
	gestört	7-b:32.2.0	7-b:99.32.2	7-b:99.32.17	7-b:35.2.0	7-b:99.35.2	7-b:99.35.17
	gesamt	7-b:33.2.0	7-b:99.33.2	7-b:99.33.17	7-b:36.2.0	7-b:99.36.2	7-b:99.36.17
Masse [kg]	ungestört	7-b:61.0.0	7-b:99.61.0	7-b:99.61.15	7-b:64.0.0	7-b:99.64.0	7-b:99.64.15
	gestört	7-b:62.0.0	7-b:99.62.0	7-b:99.62.15	7-b:65.0.0	7-b:99.65.0	7-b:99.65.15
	gesamt	7-b:63.0.0	7-b:99.63.0	7-b:99.63.15	7-b:66.0.0	7-b:99.66.0	7-b:99.66.15

Kanal (irrelevant), b = 0 .. 64
 Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft
 BDEW – e.V.

OBIS-Kennzahlen zur Gasbeschaffenheit (Profilwerte, Mittelwerte)

Messgröße		OBIS-Kennzahl
Temperatur [°C]	Stundenmittelwert	7-b:99.41.42
Absolutdruck [bar]	Stundenmittelwert	7-b:99.42.42
Betriebsdichte [kg / m ³]	Stundenmittelwert	7-b:99.45.42
Normdichte [kg / m ³]	Stundenmittelwert	7-b:99.45.43
Stickstoff N ₂ [mol %]		7-b:70.60.ee
Wasserstoff H ₂ [mol %]		7-b:70.61.ee
Sauerstoff O ₂ [mol %]		7-b:70.62.ee
Helium He [mol %]		7-b:70.63.ee
Argon Ar [mol %]		7-b:70.64.ee
Kohlenstoffmonoxid CO [mol %]		7-b:70.65.ee
Kohlenstoffdioxid CO ₂ [mol %]		7-b:70.66.ee
Methan CH ₄ [mol %]		7-b:70.67.ee
Ethen C ₂ H ₄ [mol %]		7-b:70.68.ee
Ethan C ₂ H ₆ [mol %]		7-b:70.69.ee
Propen C ₃ H ₆ [mol %]		7-b:70.70.ee
Propan C ₃ H ₈ [mol %]		7-b:70.71.ee
i-Butan i-C ₄ H ₁₀ [mol %]		7-b:70.72.ee
n-Butan n-C ₄ H ₁₀ [mol %]		7-b:70.73.ee
neo-Pentan neo-C ₅ H ₁₂ [mol %]		7-b:70.74.ee
i-Pentan i-C ₅ H ₁₂ [mol %]		7-b:70.75.ee

Messgröße	OBIS-Kennzahl
n-Pentan n-C ₅ H ₁₂ [mol %]	7-b:70.76.ee
Hexan C ₆ H ₁₄ [mol %]	7-b:70.77.ee
Hexan C ₆ H ₁₄ share higher hydrocarbons [mol %]	7-b:70.78.ee
Hexan C ₆ H ₁₄ + [mol %]	7-b:70.79.ee
Heptan C ₇ H ₁₆ [mol %]	7-b:70.80.ee
Oktan C ₈ H ₁₈ [mol %]	7-b:70.81.ee
Nonan C ₉ H ₂₀ [mol %]	7-b:70.82.ee
Dekan C ₁₀ H ₂₂ [mol %]	7-b:70.83.ee
Tetrahydrothiophen C ₄ H ₈ S [mol %]	7-b:70.84.ee
Referenzdruck [bar]	7-b:70.8.ee
Referenztemperatur [°C oder K]	7-b:70.9.ee
Wobbeindex 0 °C	7-b:70.10.ee
Wobbeindex 0 °C (unterer)	7-b:70.11.ee
Methanzahl	7-b:70.12.ee
Gesamtschwefel [mgS/m ³]	7-b:70.13.ee
Schwefelwasserstoff [mgS/m ³]	7-b:70.14.ee
Mercaptane [mgS/m ³]	7-b:70.15.ee
Taupunkt f. Wasser bei Betriebsbedingungen [°C]	7-b:70.16.ee
Taupunkt für Kohlenwasserstoffe [°C]	7-b:70.18.ee
Heizwert H _{i,n} [kWh/m ³]	7-b:70.19.ee

Kanal (irrelevant), b = 0 .. 64

Stundenmittelwerte: ee = 16

Tagesmittelwerte: ee = 20

Monatsmittelwerte: ee = 22

Um weitere spezielle gerätespezifische Messwerte abzubilden, können auch zusätzliche konform zum Blue Book der DLMS UA stehende OBIS-Kennzahlen verwendet werden.

Änderungshistorie – Version 2.2a

Lfd. Nr.	Ort	Änderung / Korrektur		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
A001	S. 1	Version: 2.2 Herausgabedatum: 01.04.2012	Version: 2.2a Herausgabedatum: 01.04.2013	Neue OBIS-Kennzahlen für Gasmengen (Zählerstandsdifferenzen)	genehmigt
A002	S. 8	keine Angabe	Betriebsvolumen [m³] Zählerstandsdifferenz Auspeisung 7-b:3.21.0 Einspeisung 7-b:6.21.0 Normvolumen [m³] Zählerstandsdifferenz Auspeisung 7-b:13.21.0 Einspeisung 7-b:16.21.0	Neue OBIS-Kennzahlen für Gasmengen (Zählerstandsdifferenzen)	genehmigt